



**NEW BRUNSWICK
REGULATION 2012-88**

under the

**ELECTRICAL INSTALLATION AND
INSPECTION ACT
(O.C. 2012-323)**

Filed October 18, 2012

1 *Section 2 of New Brunswick Regulation 84-165 under the Electrical Installation and Inspection Act is amended by repealing the definition “Code” and substituting the following:*

“Code” means the CSA Standard C22.1-12, Canadian Electrical Code, Part I (Twenty-second Edition), Safety Standard for Electrical Installations, including all errata, with the exception of Rule 6-302(1)(c) and with the following modifications:

(a) Rule 6-104 is replaced by the following:

6-104 The number of consumer’s services of the same voltage and characteristic, terminating at any one supply service, run to, on, or in any building, shall not exceed six, unless there is a deviation allowed in accordance with Rule 2-030;

(b) Rule 6-206(1)(e) is replaced by the following:

6-206(1)(c) Subject to subrule (3), placed within the building being served as close as practicable to the point where the consumer’s service conductors enter the building, but in no case shall this distance exceed 5 m and may not be located in:

(i) coal bins, clothes closets, bathrooms and stairways;

**RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2012-88**

pris en vertu de la

**LOI SUR LE MONTAGE ET L’INSPECTION
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
(D.C. 2012-323)**

Déposé le 18 octobre 2012

1 *L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié par l’abrogation de la définition « Code » et son remplacement par ce qui suit :*

« Code » désigne la norme CSA C22.1-12, Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-deuxième édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, y compris les erratas, à l’exception de l’article 6-302(1)(c) ainsi que les modifications suivantes :

a) l’article 6-104 est remplacé par ce qui suit :

6-104 Le nombre de branchements du consommateur, de même tension et de mêmes caractéristiques, raccordés à un même branchement du distributeur, qui aboutit à un bâtiment ou qui y pénètre, ne doit pas dépasser six, sauf en cas d’un écart permis à l’article 2-030;

b) l’article 6-206(1)(e) est remplacé par ce qui suit :

6-206(1)(c) Sous réserve du paragraphe (3), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment, mais la distance ne doit en aucun cas dépasser 5 m, et non dans :

i) des soutes à charbon, des placards à vêtements, des salles de bains ou des cages d’escaliers;

- (ii) rooms where the ambient temperatures exceed 30°C under normal conditions;
- (iii) dangerous or hazardous conditions;
- (iv) locations where the headroom clearance is less than 2 m; or
- (v) any similar location.

(c) the following Rule 34-106(3) is added:

34-106(3) Portable outdoor signs shall be provided with a factory-installed ground fault circuit interrupter which is integral to the attachment plug or a portable ground fault circuit interrupter installed within 600 mm of the attachment plug;

(d) Rule 76-004 is replaced by the following:

76-004 The grounding requirements for temporary services shall be in accordance with section 10 of the Code, with the exception of the ground electrode, which may consist of a single 3 m ground rod;

- ii) des pièces où la température ambiante est supérieure à 30 °C dans des conditions normales;
- iii) des emplacements dangereux;
- iv) des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m;
- v) tout autre endroit semblable.

c) l'article 34-106(3) qui suit est ajouté :

34-106(3) Les enseignes extérieures portatives doivent être dotées soit d'un disjoncteur différentiel intégré à la fiche ou d'un disjoncteur différentiel portatif installé à 600 mm au plus de la fiche;

d) l'article 76-004 est remplacé par ce qui suit :

76-004 Les exigences de mise à la terre pour les services temporaires doivent se conformer aux exigences de la section 10 du Code, à l'exception de la prise de terre qui peut consister en une seule tige de prise à la terre de 3 m;